



NOTA BENE

- TUTTI I VENTILCONVETTORI CON FUNZIONAMENTO CALDO/
FREDDO SARANNO DOTATI DI RETE DI SCARICO CONDEN-
SA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', DEL DN25 MINIMO,
COLLEGANTE LA BACINELLA DI RACCOLTA CON LA RETE DI
SCARICO PIU' VICINA.
ALL' USCITA DALLA BACINELLA SARA' SISTEMATO IDONEO
SIFONE.

COMUNE DI MARUGGIO



CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI



REALIZZAZIONE DI STRUTTURA OPERATIVA DEL CTP
ALL'INTERNO DELL'AREA PIP DEL COMUNE DI MARUGGIO (TA)

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto



Collaboratori

Dott. Ing. Giorgio Tonti
Dott. Ing. Maria Grazia Pupino
Dott. Ing. Enrico Conte

TITOLO

IMPIANTO IDRICO PALAZZINA SERVIZI: Pianta Piano Terra
Rete di Distribuzione Idrica

SCALA

1:50

REV.

DATA

GIUGNO
2016

TAVOLA N.

1.01

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Questo documento è di proprietà dello Studio Associato ST.ART. che su di esso si riserva ogni diritto.
Pertanto questo documento non può essere copiato, scannerizzato, rielaborato, anche elettronicamente, riprodotto, comunicato o divulgato ad
altri, o essere usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini non di lucro, senza autorizzazione scritta dello Studio Associato ST.ART.